

質疑応答書

平成29年9月5日

入札参加業者 様

会津若松地方広域市町村圏整備組合 管理者

設計書等について下記のとおり回答します。

記

工 事 名 会津坂下消防署新築工事（建築主体工事）

回答内容

① 設計書 頁 0-100 電工人数の未記載について

回答 別紙のとおりとします。

② ポリバス寸法及び消防章の図面による相違について

ポリバス寸法 平面詳細図「1200×1400×600」 仕上表「650L」

設計書「1225×1600×600 700L」

消防章 仕上表「セラミック鋳造製」 立面図「アルミ鋳造製」

回答 ポリバス寸法は平面詳細図、消防章は立面図が優先となります。

③ 図面 A-16、設計書 頁 0-0034

図面では塩ビ製フリーアクセスフロアと記載され、設計書では鋼製床組と記載されていることについて

回答 鋼製床組となります。

(別紙)

工種明細表

頁0-0100

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
解体工事 Y3999					工種 第0062号表
幹線設備撤去 電工	<u>3</u>	人			V3201 0 290705 施工 第0-0049号表
電灯・コンセント設備撤去 電工	<u>21</u>	人			V3202 0 290705 施工 第0-0050号表
弱電設備撤去 電工	<u>5.5</u>	人			V3203 0 290705 施工 第0-0051号表
避雷針設備撤去 電工	<u>2.1</u>	人			V3204 0 290705 施工 第0-0052号表
動力設備撤去 電工	<u>2.0</u>	人			V3205 0 290705 施工 第0-0053号表
蛍光管処分費	25.7	kg			W5000
蛍光管運搬費	1	台			W5000
とりこわし材運搬費 58.6km 廃プラスチック D I D区間：無し バックホウ0.8m3積込の場合	0.1	m3			SX640 0 290705
*** 単位当たり ***	1	式			

産業廃棄物処分費 Y3999					工種 第0063号表
調整データ	1	調整式			#0040
産業廃棄物処分費 焼アスファルト 中間処理	0.1	t			W5000
*** 単位当たり ***	1	式			

0000000000

会津若松地方広域市町村圏整備組合

金抜き