水道水中の放射性物質調査結果について

厚生労働省より会津若松地方広域市町村圏整備組合馬越浄水場（大川ダム放流水）の水道水中の放射性物質調査結果が公表されましたので、お知らせします。

７月３日　　放射性ヨウ素（飲料水）　検出されず
　　放射性セシウム（飲料水）　検出されず

＊　原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標
　放射性ヨウ素（飲料水）３００Ｂｑ（ベクレル）／ｋｇ
　放射性セシウム（飲料水）２００Ｂｑ（ベクレル）／ｋｇ