

水道水中の放射性物質調査結果について

厚生労働省より会津若松地方広域市町村圏整備組合馬越浄水場（大川ダム放流水）の水道水中の放射性物質調査結果が公表されましたので、お知らせします。

採水年月日 平成23年8月17日

放射性ヨウ素（飲料水） 検出されず
放射性セシウム（飲料水） 検出されず

- * 原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標
放射性ヨウ素（飲料水） 300 Bq（ベクレル）／kg
放射性セシウム（飲料水） 200 Bq（ベクレル）／kg