

水道水中の放射性物質調査結果について

会津若松地方広域市町村圏整備組合馬越浄水場（大川ダム放流水）の水道水中の放射性物質調査結果についてお知らせします。

採水年月日 平成24年3月29日（木）

放射性ヨウ素（飲料水） 検出されず
放射性セシウム（飲料水） 検出されず

- * 検出限界値は1 Bq（ベクレル）/ kg 未満
- * 原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標
放射性ヨウ素（飲料水）300 Bq（ベクレル）/ kg
放射性セシウム（飲料水）200 Bq（ベクレル）/ kg