

水道水中の放射性物質調査結果について

会津若松地方広域市町村圏整備組合馬越浄水場（大川ダム放流水）の水道水中の放射性物質調査結果についてお知らせします。

採水年月日 令和元年 12 月 11 日（水）

放射性ヨウ素（飲料水）検出されず

放射性セシウム（飲料水）検出されず

- * 検出限界値は 1 B q（ベクレル）／k g 未満
- * 原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標は、平成 24 年 4 月から下記の基準値となりました。

放射性ヨウ素（飲料水） 1 0 B q（ベクレル）／k g

放射性セシウム（飲料水） 1 0 B q（ベクレル）／k g