
有機性廃棄物リサイクル推進施設
(し尿処理施設)
整備・運営事業

入札説明書等に関する質問の回答（第2回）

平成29年10月24日
会津若松地方広域市町村圏整備組合

1. 入札説明書に対する質問

【入札説明書】

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内 容	回 答
							【共通事項】 下記回答中で、「可とします。」の趣旨は、質問内容の実施を可としているものであり、評価の対象となるかを示したものではありません。
1.	25	第 11 章	3 入札提案書類	表	—	様式 15 の記載要領では『資料の添付はしないこと』とありますが、提出資料で『技術提案書添付資料』と記載があります。より確実な提案を行うためにも、入札説明書を正としてよろしいでしょうか。	様式第 15 号を正とし、入札説明書の該当箇所を修正します。
2.	29	第 12 章	5 留意事項	(4)	要求水準書範囲外の提案について	本事業の汚泥再生処理センター整備後の将来的な見学者および貴組合職員の動線を考慮し、利便性や安全性等をより向上させる目的で渡り廊下等の設置が可能な配置計画としてご提案することは可能でしょうか。	可とします。

2. 要求水準書【設計・建設業務編】に対する質問

【要求水準書【設計・建設業務編】】

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内 容	回答
							【共通事項】 下記回答中で、「可とします。」の趣旨は、質問内容の実施を可としているものであり、評価の対象となるかを示したものではありません。
1.	7	第1章	第3節	4.	材料及び機器 2)	「本組合が指定した機器等はこれを使用するものとする。」と記載がありますが、対象となる機器をご教示願います。	現時点で指定するものではありません。所要の目的、性能等を考慮したうえで機器選定をしてください。
2.	31	第2章	第8節	3. 脱臭工程	中濃度臭気	中濃度臭気は、納入実績が多数ある湿式酸化触媒方式を採用したアルカリ次亜塩洗浄+活性炭吸着による処理方式を採用してもよろしいでしょうか。	薬液洗浄は、要求水準どおり酸+アルカリ・次亜塩洗浄としてください。
3.	35	第3章	第1節	2.	ブロワ類 7)	「原則として地下 1 階の防音室に設置すること。」との記載がありますが、防音室を 2 階に設ける配置をご提案してもよろしいでしょうか。	可とします。なお、必要な性能を確保できる施設の設計・建設及び運転管理をしてください。
4.	74	第4章	第3節	3.	3-6 活性炭交換装置 3-6-1 新炭供給槽	活性炭吸着塔への新炭投入は、新炭供給槽及び活性炭投入ポンプを介さず、活性炭吸着塔上部に設けたホイストレールからフレコンバックで直接投入する方法を採用してもよろしいでしょうか。なお、投入時の粉塵や作業性に留意した対策を計画します。	不可とします。
5.	77	第4章	第5節	3.	汚泥貯留設備	汚泥貯留槽の攪拌については、3-2～3-4 までの方式のうち最適な方式を必要に応じて選択・設置する提案をいたしますがよろしいでしょうか。	可とします。
6.	81	第4章	第5節	4.	4-6 助燃剤移送装置 1)形式	移送装置を複数台設ける場合はスクリューコンベヤとフライトコンベヤの組み合わせを採用してもよろしいでしょうか。	可とします。

【要求水準書【設計・建設業務編】】

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内 容	回答
7.	94	第 6 章	—	3.	3-1 薬液洗浄塔	中濃度臭気の脱臭方式については、危険物である酸を不要とした方式等を提案いたしますがよろしいでしょうか。 現在まで蓄積した脱臭ノウハウ及び経験を最大に生かし、確実な環境保全と維持管理費の低減につながる最適な提案を行います。	薬液洗浄は、要求水準どおり酸＋アルカリ・次亜塩素酸洗浄としてください。
8.	109	第 8 章	第 1 節	1.	1-3 構造計画	入札説明書等に関する質問の回答（第 1 回）における要求水準書【設計・建設業務編】No. 45 への回答より、地下埋設部における杭基礎部、水槽部の基礎は土木構造物と理解しましたが、水槽部以外の基礎についても全て土木構造物と考えてもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
9.	109	第 8 章	第 1 節	1.	1-3 構造計画	土木構造物とする基礎の支持地盤は添付資料 43-1 地質調査報告書の内容から A _{sg2} が該当すると考えてよろしいでしょうか。	本組合において実施した地質調査報告書（添付資料 43）を参考に、必要に応じて受注者において別途地質調査を実施し、十分な検討を行ったうえで決定してください。
10.	109	第 8 章	第 1 節	1.	1-3 構造計画	杭基礎として設計する際、土木構造物とし、道路橋示方書に準じると理解してよろしいでしょうか。	下水道施設耐震計算例に準じてください。
11.	126	第 8 章	第 2 節	6.	配管材質	脱臭系統の配管材質に VU、ダクト管を採用してもよろしいでしょうか。また、給水系、井水系、プロセス用水配管材質に VP 管を加えてもよろしいでしょうか。	要求水準どおりとしてください。
12.	148	第 9 章	第 1 節	2.	雨水排水工事	工事エリア内の既設雨水排水接続先は、工事エリアに近接する既設雨水排水樹に接続可能と考えてもよろしいでしょうか。	可とします。なお、現有施設の運転、今後予定される現有施設の解体等に支障が出ないよう留意してください。
13.	148	第 9 章	第 1 節	2.	雨水排水工事	既設駐車場の排水放出先は、既設油水分離槽を介して、西側水路に排出されております。新設する駐車場を工事エリア西側で配置した時は、既設駐車場の放水ルートに接続してもよいと考えてよろしいでしょうか。	不可とします。西側水路ではなく、東側水路に放流するよう計画してください。

【要求水準書【設計・建設業務編】】

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内 容	回答
14.	添付 資料 39	—	—	—	測量図	高低測量図がありましたら、ご提示願います。	高低測量図はありません。

3. 要求水準書【運転管理業務編】に対する質問

【要求水準書【運転管理業務編】】

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内 容	回答
							該当する質問はありませんでした。

4. 落札者選定基準に対する質問

【落札者選定基準】

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内 容	回答
							該当する質問はありませんでした。

5. 様式集に対する質問

【様式集】

No.	様式番号	様式名称	項目名	内 容	回答
1.	参考資料 2 参考資料 6	価格内訳書（運転管理業務に係る対価（15年度分））、費用明細書（固定費Ⅲ）	—	SPC の設立は平成 29 年度ないしは平成 30 年度になりますが、SPC の販管費は設立初年度より発生します。しかしながら、参考資料 2、参考資料 6 には平成 33 年度からの欄しかないので、建設期間中のそれら SPC 経費は平成 33 年度以降で計上するという考え方でよろしいでしょうか。または、設計・建設費に含まれると考えるのでしょうか。	SPC に関する経費は、全て運転管理業務に係る対価としてください。 SPC 経費の詳細については、（追加資料）別添資料 3-6 様式集 参考資料 11 事業収支計画に記載してください。なお、当該様式は、入札書等の参考資料として取扱い、提出してください。 また、SPC の設立は仮契約前ですが、本組合からの委託料の支払いは運転管理業務開始後（平成 33 年度から）になることを踏まえて、事業収支計画を作成してください。

6. 基本協定書（案）に対する質問

【基本協定書（案）】

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内 容	回答
							該当する質問はありませんでした。

7. 基本契約書（案）に対する質問

【基本契約書（案）】

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内 容	回答
1.	5	第 18 条	2	—	契約の不調	基本契約書（案）第 18 条第 2 項に定める違約金及び基本協定書（案）第 9 条第 2 項に定める違約金が重複して発生することはないものと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

8. 建設工事請負契約書（案）に対する質問

【建設工事請負契約書（案）】

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内 容	回答
							該当する質問はありませんでした。

9. 運転管理業務委託契約書（案）に対する質問

【運転管理業務委託契約書（案）】

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内 容	回答
1.	18	第 60 条	1	—	保険	入札説明書等に関する質問の回答（第 1 回） 【運転管理業務委託契約書（案）】質問 No. 27 で、「公益社団法人市有物件災害共済の建物総合損害共済への加入を想定」とありますが、当該共済の対象範囲・金額等を御教示願います。	共済の対象範囲については、本組合が所有する建物、工作物及び動産を想定しています。 なお、金額については、共済目的の再調達価額等に基づき算定されるため、現時点で示すことのできるものではありません。
2.	22	別紙 1	2	(1)	セルフモニタリング	入札説明書等に関する質問の回答（第 1 回） 【運転管理業務委託契約書（案）】質問 No. 30 で、「提案書の内容も契約内容に含まれます」とありますが、セルフモニタリングについて記載する、提案書の様式を御教示願います。	セルフモニタリングについては、入札説明書「第 1 1 章 提出書類 3 (4) ア 施設概要」に記載することを基本とします。 処理性能に関連して技術提案する場合は、悪臭に係る事項については様式第 15 号-6 又は様式第 15 号-7、悪臭以外に係る事項については様式第 15 号-2 で提案してください。
3.	27	別紙 3	4 物価変動等による改定	表	人件費	現金給与総額の福島県の金額は、福島県の HP、統計課 > 過去の結果（福島県の賃金、労働時間及び雇用の動き） https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/15871.html で公表されていますが、「最新の公表結果はこちら」の最新版も含めるという考え方でよろしいでしょうか。	別紙 3 にあるとおり、「厚生労働省」で公表されている数値を用いて下さい。
4.	28	別紙 3	4 物価変動等による改定	(2)	改定の条件	「平成 29 年 8 月末時点で公表されている最新の指標（直近 12 ヶ月の平均値）」を求める際の有効数字（人件費の金額を含む）においても、小数点以下第 4 位未満切捨てとするのでしょうか。	「平成 29 年 8 月末時点で公表されている最新の指標（直近 12 ヶ月の平均値）」を求める際の有効数字については、切り上げ又は切捨てに関して、特に指定はありません。

【運転管理業務委託契約書（案）】

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内 容	回答
5.	30	別紙 5	—	—	保険	入札説明書等に関する質問の回答（第 1 回）の No.40 と No.43 の回答につきまして、No.40 では保険の契約者は運転管理企業で可、No.43 では保険の契約者は原則として SPC を想定と記載されています。No.40 の回答につきましては、機械保険（火災を除く）も含んだものと理解してよろしいでしょうか。	本事業で必要とする保険内容、金額等を満足するものであれば、可とします。 第 1 回の質問回答に関しては、No.43 では、「保険の契約者は入札参加者の裁量によると理解してよろしいでしょうか。」とのことでしたが、「入札参加者の裁量」の範囲が不明のため、「原則として SPC を想定」と回答しています。

10. その他の質問

【その他】

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内 容	回答
							該当する質問はありませんでした。