

質問事項及び回答

質 問 事 項	回 答
Q3 施工計画検討のため、計画地の土質データをご提示下さい。	A3 地質調査報告書(埋立地部及び浸出水処理施設部)をホームページ上に掲載しますのでご確認ください。
Q4 施工計画検討のため、埋立地部分と浸出水処理施設部分の数量をそれぞれ把握したいので、数量計算書をご提示下さい。	A4 設計図面に土量の記載がありますので、その数値を参考に算定してください。
Q5 町道付替道路の元の町道は、通行止めとして良いでしょうか。交通規制の条件があればご教示下さい。	A5 通行止めは原則不可です。ただし、施工期間中の短期間の通行止めについては道路管理者と協議によるものとお見込み下さい。
Q6 設計書の明細書の摘要欄に「第〇号代価表」の記載があります。何が計上されているか、明細書では不明の項目があるため、代価表もご提示いただけないでしょうか。	A6 代価表の開示は考えておりません、設計書は福島県土木積算基準に則り算定しておりますので代価表につきましても同様とお考えください。
Q7 設計書の第 11、12、122～124 号明細書(種子散布工)は、内訳書で「t=3cm」と記載されています。客土等が計上されている場合、その仕様と数量をご提示下さい。未計上の場合、設計変更の対象になるでしょうか。	A7 当初設計では客土は計上していません。
Q8 設計書の第 132～137 号明細書(自由勾配側溝)は、「自由勾配側溝 設置 砕石 L=5m」と記載されています。インバートコンクリートが計上されている場合、数量をご提示下さい。未計上の場合、設計変更の対象になるでしょうか。	A8 インバートコンクリートの 1m 当たりの数量は以下のとおりです。 132 号明細書：0.016m ³ 133 号明細書：0.016m ³ 134 号明細書：0.018m ³ 135 号明細書：0.031m ³ 136 号明細書：0.032m ³ 137 号明細書：0.033m ³

質 問 事 項	回 答
Q9 設計書の第 153 号明細書(ふとんかご)は、「設置 スロープ式 高 50cm×幅 120cm」と記載されています。ふとんかごに詰める材料も計上されていれば、その仕様と数量をご提示下さい。未計上の場合、設計変更の対象になるでしょうか。	A9 割詰石（径 150～200mm）、10m 当たり 5m ³ を計上しています。
Q10 設計書の第 107、186 号明細書（植栽工）では、樹種の指定がありません。想定している樹種をご提示下さい。	A10 ヒマラヤスギ（H1×W0.2×径 18）でお見込みください。
Q11 技術提案書で、「町道及び付替道路の通行車両等の安全確保に関する提案」が求められています。ここで、「町道及び付替道路」というのは、沼平第 3 最終処分場内の計画地内の道路のことでしょうか。それとも、計画地外の、工事車両の通行ルートも含むのでしょうか。対象となる範囲をご提示ください。	A11 計画地内及び計画地外の道路を想定しています。
Q12 施工計画検討のため、建設発生土受入場所 2 箇所それぞれについて、位置と運搬ルートを地図上でご提示ください。	A12 位置は特記仕様書に記載した受入場所から想定してください。 運搬ルートは監督員と協議により決定します。
Q13 特記仕様書 p3～4 第 10 節 建設副産物関係 2.【建設発生土】について 東信石産（住所：猪苗代町中河原）とありますが、運搬距離と位置を図示していただけますでしょうか。	A13 Q12 の回答を参照ください。
Q14 特記仕様書 p5 第 12 節 交通安全に関する事項 1. 施工方法について 『本組合の指定する町道より進入し、施工するものとする。』とありますが、運搬ルートを図示していただけますでしょうか	A14 Q12 の回答を参照ください。

質 問 事 項	回 答
Q15 特記仕様書 p5 第 12 節 交通安全に関する事項 2. 交通誘導員の配置について 本工事に必要な交通誘導員を 2,925 名を計上しておりますが、1 日あたり何名、また、配置予定箇所とその人数をご教授いただけますでしょうか。	A15 設計では以下のとおり想定しています。 ① 布藤堰付替期間【3 か月】 ・布藤堰付近に 2 名/日 ② 造成・残土搬出時【8 か月】 ・町道付替道路に 2 名/日 ・沼平第 1 最終処分場入口に 1 名/日 ・磐梯町大字更科布藤地区交差点に 2 名/日 ・残土処分地 2 箇所それぞれに 1 名ずつ/日 ③ 埋立地建設時【11 か月】 ・町道付替道路に 2 名/日 ・沼平第 1 最終処分場入口に 1 名/日 ・磐梯町大字更科布藤地区交差点に 2 名/日
Q16 特記仕様書 p6 第 14 節 他工事との関連事項について（工程関連） 関連工事について 別途発注の他工事とありますが、具体的な工事内容（工事名、発注者、工期、工事内容）をご教授ください。 また、落札決定基準 p5 第 5 様式（その 2）2. 工程管理計画（3）にあります関連工事は同じ工事と考えてよろしいでしょうか。	A16 現状、別途発注の他工事はありません。 落札者決定基準の関連工事とは、埋立地建設工事や付替道路の工事、浸出水処理施設建設工事等を指します。
Q17 総合評価方式 様式関係記載留意事項 p9 4. 第 5 号様式（その 1～2）（施工計画書）について 第 5 号様式は、枠内に添付図や表を追加してもよろしいでしょうか。また、様式内に添付が可能な場合、フォントやポイント数をご教授願います。	A17 第 5 号様式（その 1）については、枠内であれば図、表を追加しても構いません。 第 5 号様式（その 2）については、文字のみで記載して下さい。 フォント、ポイント数は、それぞれの様式枠外の記載の見本に従い記載して下さい。
Q18 総合評価方式 様式関係記載留意事項 p11 5. 第 6 号様式（その 1～3）（技術提案書）について 添付資料は任意の様式でよろしいでしょうか。また、フォントやポイント数の指定がありましたらご教授願います。	A18 添付資料は、任意の様式（A4 サイズ）で構いません。ただし添付については、図面等の補足するものに限りです。 フォント、ポイント数は、第 6 号様式枠外の記載の見本に従い記載して下さい。

質 問 事 項	回 答
Q19 設計図面 p148 仮設計画平面図（布藤堰切替）コルゲートフリュームについて 設計書にコルゲートフリュームの明記が見受けられません。どの項目で計上されているか、ご教授願います。	A19 第 174 号明細書の縦波 RF フリュームが該当します。
Q20 設計図面 p148 仮設計画平面図（敷鉄板）について 設計書に敷鉄板（損料日数）の明記が見受けられません。どの項目で計上されているか、ご教授願います。	A20 第 112 号明細書の敷鉄板賃料に 240 日で計上しています。
Q21 （１）第 3 号様式の配置技術者（加点要件）について、当社実績の技術者 A（従事率 33%）が病気のため、B（従事率 67%）に変更した。今回 B を配置予定技術者とした場合、加点の対象となりますか。 （２）また、技術者 B で、申請した場合、加点の有無は別として、虚違の申請（失格）には当たりませんか。ご教示願います。	A21 （１）前段については、技術者 B が、第 3 号様式「2. 施工能力」の各要件を満たした場合、加点の対象となります。 （２）後段については、技術者 B が、入札公告「10 入札参加資格要件 技術者の配置」を満たす場合には失格とはなりません。
Q22 第 3 号様式に配置予定技術者（加点要件）について、技術者 C は監理技術者として、現在従事している工事が、令和 2 年 2 月 31 日竣工です。専任は工事着工時迄（準備工を除く）とありますが、これまでにコリンズから抜いてフリーの状態であればよろしいですか。また、この技術者 C で、申請技術者としての申請は可能でしょうか。ご教示願います。	A22 配置予定技術者については、現場施工着工時に専任可能な技術者であれば可能です。
Q23 （１）低入札価格調査の内容及び様式をご提示願います。	A23 （１）内容については会津若松地方広域市町村圏整備組合建設工事低入札価格調査取扱要領（入札関係例規として HP で公開）のとおり。様式については、特に指定様式はありません。

質 問 事 項	回 答
Q23 (2) また、工事詳細内訳書の提出が必要な場合は、設計書の内訳書（明細書除く）の項目と判断してよろしいですか。	A23 (2) お見込みのとおり。
Q24 様式 4 号、4 において、商号又は名所（称）欄は、当社名を明記するのでしょうか。	A24 お見込のとおり、貴社名を明記してください。 ただし、地元業者での施工可能な割合については、特定共同企業体としての割合とします。
Q25 様式 7 号、2 社 JV の場合、2 つめの構成欄は削除したほうがよろしいでしょうか。	A25 削除してください。 ただし、削除せず空白のまま申込みした場合でも有効とします。
Q26 様式 1 0 号において、代表者の上に共同企業体名の明記は必要でしょうか。	A26 明記してください。 ただし、特定建設工事共同企業体協定書の中で代表者は入札に関する一切の権限を有することとしていますので、明記されていない場合も有効とします。
Q27 様式 1 1 号、構成員について必要な書類において、代表者及び構成員の両社分すべての項目分必要でしょうか。	A27 代表者となる構成員、その他の構成員それぞれで、すべての項目の書類を提出してください。
Q28 様式 1 2 号において、3 か月以上の雇用を証明できる証明書とは、健康保険証でよろしいでしょうか。	A28 配置予定者の氏名・資格取得年月日・事業所名が記載されている健康保険被保険者証（写し）が該当します。
Q29 (1) 記載例より、入札申込書封筒の裏面には、J V 名だけの明記でよろしいですか。 (2) また、入札用封筒の裏面は、代表者の名称だけでよろしいですか。	A29 (1) 記載例のとおり、特定建設工事共同企業体名だけの明記としてください。封印については記載例のとおり、特定 J V の代表者印となります。 (2) 郵便入札の手引き記載例のとおり、代表者の名称を記載してください。 封印も代表者の印となります。

質 問 事 項	回 答
Q29 (3) 郵送は入札申込書・入札書の２種類別に郵送すればよろしいでしょうか。	A29 (3) 入札説明書記載のとおり、入札申込書等と入札書は必ず別に郵送して下さい。 1つの封筒に同封されていた場合は無効とします。
Q30 第４号様式 企業の地域社会に対する貢献度等に関する調書について 13. 雇用の維持・確保の添付資料で基準日と1年前の正規雇用の従業員数がそれぞれ確認できる「社員名簿」等を添付することと記載されていますが、社員名簿等とはどの程度のものを提出したらよろしいのでしょうか。 従業員数のわかる「従業員人員構成表」でもよろしいでしょうか。それとも、社員1人1人の名前がわかる社員名簿が必要でしょうか。その場合、名前の他に必要な情報はどの程度でしょうか。	A30 従業員人員構成表に、社員数及び役員、アルバイト等の社員の雇用形態が明記されていれば構いません。