

質問事項及び回答

質 問 事 項	回 答
Q96 質問の回答（第 3 回）A31 で、「冬季の休工は考えておりません。」と回答されておりますが、当該地区は降雪日が多く、休工せざるを得ない状況が多くあると想定されます。降雪等での遅れによる工期の延伸は可能と考えてよろしいでしょうか。	A96 工期の延伸は考えておりません。
Q97 残土処理及び購入土の搬入によるダンプ台数が 1 日当たり数百台になると考えられ、1～2 分間隔で町道～沼平第 1 最終処分場～町道付替道路をダンプが走行することになることから、渋滞が発生することが予想されます。渋滞等により工程を確保することが困難となった場合は工期の延伸は可能と考えてよろしいでしょうか。	A97 工期の延伸は考えておりません。
Q98 発注仕様書 p8 第 1 章 第 1 節 6. 立地条件 3) 敷地周辺設備 (2) 用水 「地下水は新たに設置するモニタリング井戸より取水するものとし、水質改善のための pH 調整・除鉄・除マンガン処理設備等の設置を考慮すること。・・・」と記載があります。 pH 調整・除鉄・除マンガン処理設備の容量を検討するうえで、井戸水のこれらの水質濃度がわかれば、ご教示願えますでしょうか。	A98 計画地の地下水における pH は、平成 28 年 10 月に 6.5～6.6（標高約 517～525m）でした。 鉄・マンガンについて、計測値はありません。