

各室内部仕上りリスト(案)(処理棟 処理部門)

室 名	床	巾 木	壁	天 井	備 考
受 入 室 受入前室 受入後室 ホッパ室	無機質系塗床 (防塵、防滑)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝：防水仕様 グレーチング：SUS 製(受枠共)
ポンプ室	合 成 樹 脂 塗 床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝：防水仕様 グレーチング：SUS 製(受枠共)
前処理設備室 資源化設備室 水槽上部室	合 成 樹 脂 塗 床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝：防水仕様 グレーチング：SUS 製(受枠共) 工作台(工具共)
脱臭装置室	合 成 樹 脂 塗 床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝：防水仕様 グレーチング：SUS 製(受枠共)
ブロワ室 (ファン室)	合 成 樹 脂 塗 床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	ガラスウール(t=50) ガラスウール押え	ガラスウール(t=50) ガラスウール押え	排水溝：防水仕様 グレーチング：SUS 製(受枠共)
薬品庫	合 成 樹 脂 塗 床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝：防水仕様 グレーチング：SUS 製(受枠共) 薬品棚
工作室	合 成 樹 脂 塗 床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	木棚、作業台、工具掛け等
工具・部品格納庫 倉庫	合 成 樹 脂 塗 床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	木棚、作業台、工具掛け等
便 所 (収集業者・作業 員兼用)	磁器タイル (床防水)	半磁器タイル	半磁器タイル	ケイカル板EP塗	鏡、トイレース、掃除用流し等
前 室 (一部踏み込み)	合成樹脂塗床 (防塵塗装) 防滑性ビニル床材	防塵塗装 床材立上 H=150 ソト巾木(H=100)	吹付タイル	ケイカル板EP塗	
階 段	防滑性ビニル床材 (階段用床材)	ソト巾木(H=100)	PB(t=12.5) ビニルクロス	PB (t=9.5) 岩綿吸音板(t=12)	

受入室、受入前室、受入後室、ホッパ室床仕上りは、防塵、防滑等の対策として、耐磨耗性に十分配慮すること。

排水溝のある部屋は、嵩上げコンクリート(二次コンクリート)とし、クラック防止の目地切り等を行うこと。

排水溝は防水仕様とし、グレーチングは受枠共にSUS製とする。

排水溝の防水仕様は塗布防水を原則とするが、他に最適な仕様があれば提案すること。

無機質系塗り床材はコンクリート一体成型型とすること。

合成樹脂塗り床材はエポキシ樹脂系を原則とすること。

消火設備は、壁掛け型とすること。

タイルは耐寒タイルとすること。

各室内部仕上りリスト（案）（処理棟 管理部門）

室 名	床	巾 木	壁	天 井	備 考
風除室 玄関 職員用玄関	磁器タイル	磁器タイル	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	PB(t=9) 岩綿吸音板 (t=12)	
玄関ホール	防滑性ビニル床材	ソト巾木(H=100)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	PB(t=9) 岩綿吸音板 (t=12)	
事務室	フリーアクセスフロア+ コンボショビニル床 タイル	ソト巾木(H=100)	同上	PB(t=9) 岩綿吸音板 (t=12)	机、椅子等
会議室	防滑性ビニル床材	ソト巾木(H=100)	PB(t=12.5) ビニルクロス	化粧 PB (木目調)	手洗器、化粧鏡
中央監視室	フリーアクセスフロア+ コンボショビニル床 タイル	ソト巾木(H=100)	同上	PB (t=9.5) 岩綿吸音板 (t=12)	机、椅子、テーブル等
電気室	フリーアクセスフロア+ 帯電防止ビニルタイル	ソト巾木(H=100)	同上	化粧 PB	
各種監視室	フリーアクセスフロア+ ビニルタイル	木製巾木(H=100)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	化粧 PB	机、椅子等
水質試験室	耐薬品製長尺ビニル 床シート	ソト巾木(H=100)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り 流し台前：キッチンパ ネル	PB(t=9) 岩綿吸音板 (t=12)	実験台、机、椅子、ドラフトキャ ブ、薬品戸棚等
作業員控室	長尺ビニル床シート	木製巾木(H=100)	腰壁：木製	化粧 PB	テーブル、椅子、スケジュール ボード等
倉 庫 書 庫	長尺ビニル床シート	木製巾木(H=100)	PB (t=12.5) ビニルクロス貼り	化粧 PB	棚、書類棚
多機能便所	防滑性ビニル床材	ステンス巾木 (H=100)	化粧ケイカル板 (ジョイント工法)	ケイカル板 EP 塗	便器、化粧鏡、手摺等
男子便所	防滑性ビニル床材	ステンス巾木 (H=100)	化粧ケイカル板 (ジョイント工法)	ケイカル板 EP 塗	便器、化粧鏡、掃除用流し、 ブース等
女子便所	防滑性ビニル床材	ステンス巾木 (H=100)	化粧ケイカル板 (ジョイント工法)	ケイカル板 EP 塗	便器、化粧鏡、ブース等
作業員用便所	防滑性ビニル床材	ステンス巾木 (H=100)	化粧ケイカル板 (ジョイント工法)	ケイカル板 EP 塗	便器、化粧鏡、掃除用流し、 ブース等
更衣室	長尺ビニル床シート	ソト巾木(H=100)	PB(t=12.5) ビニルクロス	化粧 PB	
洗濯・脱衣室	長尺ビニル床シート 一部フローリング	ソト巾木(H=100)	PB (t=12.5) ビニルクロス 洗濯機前：キッチンパ ネル	ケイカル板 EP 塗	防水パッキン、洗面化粧台 脱衣棚、洗濯乾燥機
シャワーブース	ユニット	ユニット	ユニット	ユニット	付属品
湯沸室	長尺ビニル床シート	ソト巾木(H=100)	耐水 PB(t=12.5) ビニルクロス 流し台前：キッチンパ ネル	ケイカル板 EP 塗	流し台 (L=1500)、調理台 (L=600)、ガスキャビネット、 吊戸棚 (1500×700) 冷蔵庫
廊 下	長尺ビニル床シート	ソト巾木(H=100)	PB(t=12.5) ビニルクロス	PB (t=9.5) 岩綿吸音板 (t=12)	
階 段	防滑性ビニル床材 (階段用床材)	ソト巾木(H=100)	同上	同上	

消火設備は、埋込方式とすること。

遮光が必要な部屋にはブラインドを付けること。

壁、天井仕上は準不燃以上とすること。

フリーアクセスフロア内の床は防塵塗装とすること。

館内案内板を設けること。