

薬品等搬入頻度(平成28年度実績)

施設名	種別		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	(参考)荷姿例
第2施設	次亜塩素酸ソーダ	台数(台)	1	1	1	1				1	1	1	1	1	9	10m ³ タンクローリー
		比重1.1 搬入量(kg)	7,940	8,040	7,960	8,040				8,000	8,080	8,040	8,100	8,000	72,200	
	硫酸	台数(台)						1						1	2	10m ³ タンクローリー
		比重1.65 搬入量(kg)						8,980						4,830	13,810	
	苛性ソーダ	台数(台)	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	14	10m ³ タンクローリー
		比重1.27 搬入量(kg)	10,060	9,970	10,140	10,040	10,080	20,160	10,180	10,150	19,350	10,130	10,230	10,260	140,750	
	ポリ硫酸第二鉄	台数(台)	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	23	10m ³ タンクローリー
		比重1.45 搬入量(kg)	10,040	18,920	20,000	20,000	20,020	20,140	19,900	19,940	20,100	20,020	10,000	25,840	224,920	
	ポリマー (アニオン)	台数(台)			1										1	10kg/箱
		搬入量(kg)			630										630	
脱水施設	消石灰	台数(台)	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	17	20m ³ タンクローリー
		比重0.6 搬入量(kg)	8,520	8,100	16,160	15,740	8,140	8,180	15,810	8,200	15,980	8,060	8,200	16,420	137,510	
	塩化第二鉄	台数(台)		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	10	5m ³ タンクローリー
		比重1.42 搬入量(kg)		5,050	5,020	4,930	5,080	4,980	5,060		4,920	4,940	4,910	4,910	49,800	
	脱水凝集剤 (カチオン)	台数(台)	1		1	1		1		1	1		1	1	8	15kg/袋
		比重1.0 搬入量(kg)	510		510	510		510		510	510		510	510	4,080	