

各種検査結果表（し尿処理施設）

平成26年度

平成26年度	検査項目	採取場所	単 位	4月24日	5月15日	6月5日	7月3日	8月6日	9月4日	10月9日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	平均	最大	最小	50%値	75%値
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	第1施設 し尿計量槽	mg/ℓ	6,100	6,400	5,400	6,200	4,200	7,000	7,200	4,900	5,800	5,200	4,700	5,600	5,700	7,200	4,200	5,700	6,300
		第2施設 し尿計量槽	mg/ℓ	5,500	5,300	7,000	6,100	6,600	4,100	4,600	4,600	4,600	4,300	4,300	5,400	5,200	7,000	4,100	5,000	5,700
	浮遊物質 量 (SS)	第1施設 し尿計量槽	mg/ℓ	6,300	5,500	2,800	5,000	2,100	6,400	4,400	4,500	7,300	4,900	3,400	5,000	4,800	7,300	2,100	5,000	5,700
		第2施設 し尿計量槽	mg/ℓ	4,900	3,600	6,400	6,100	4,700	5,100	4,100	4,200	4,100	3,600	5,000	5,200	4,800	6,400	3,600	4,800	5,100
	塩化物イオン濃度 (Cl ⁻)	第1施設 し尿計量槽	mg/ℓ	650	560	550	600	690	480	510	520	600	770	570	610	590	770	480	590	620
		第2施設 し尿計量槽	mg/ℓ	610	640	480	630	740	470	450	610	610	690	490	510	580	740	450	610	630

平成27年度

平成27年度	検査項目	採取場所	単 位	4月23日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月3日	平均	最大	最小	50%値	75%値
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	第1施設 し尿計量槽	mg/ℓ	5,400	6,300	6,400	8,100	6,600	3,700	5,000	6,200	5,500	6,100	5,000	8,400	6,100	8,400	3,700	6,200	6,500
		第2施設 し尿計量槽	mg/ℓ	6,000	4,800	8,900	6,300	6,400	3,100	3,900	5,500	4,800	3,900	4,800	5,500	5,300	8,900	3,100	5,200	6,100
	浮遊物質 量 (SS)	第1施設 し尿計量槽	mg/ℓ	5,700	6,900	6,200	9,100	3,200	4,900	7,900	5,800	5,300	7,600	3,500	9,900	6,300	9,900	3,200	6,000	7,700
		第2施設 し尿計量槽	mg/ℓ	7,300	4,400	7,600	7,400	3,800	6,900	4,300	5,100	4,300	4,000	5,500	6,200	5,600	7,600	3,800	5,300	7,000
	塩化物イオン濃度 (Cl ⁻)	第1施設 し尿計量槽	mg/ℓ	680	610	580	480	570	490	580	580	680	830	550	560	600	830	480	580	630
		第2施設 し尿計量槽	mg/ℓ	620	600	530	450	580	440	510	550	620	650	490	580	550	650	440	570	610

平成28年度

平成28年度	検査項目	採取場所	単 位	5月2日	5月12日	6月9日	7月15日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月12日	2月16日	3月2日	平均	最大	最小	50%値	75%値
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	第1施設 し尿計量槽	mg/ℓ	11,000	6,400	5,400	5,600	6,800	5,100	13,000	7,900	5,000	4,000	3,700	5,400	6,600	13,000	3,700	5,500	7,100
		第2施設 し尿計量槽	mg/ℓ	8,600	7,200	6,300	6,400	9,500	3,900	5,200	6,600	4,200	3,600	4,300	4,600	5,900	9,500	3,600	5,800	6,800
	浮遊物質 量 (SS)	第1施設 し尿計量槽	mg/ℓ	14,000	5,800	6,100	5,200	5,000	5,100	25,000	13,000	6,200	3,300	4,000	7,700	8,400	25,000	3,300	6,000	9,000
		第2施設 し尿計量槽	mg/ℓ	5,400	5,600	9,700	5,600	11,000	3,400	4,100	14,000	4,000	4,400	5,600	5,900	6,600	14,000	3,400	5,600	6,900
	塩化物イオン濃度 (Cl ⁻)	第1施設 し尿計量槽	mg/ℓ	550	580	380	450	550	440	550	570	560	790	630	560	550	790	380	560	570
		第2施設 し尿計量槽	mg/ℓ	570	580	390	460	520	410	560	500	520	700	640	530	530	700	390	530	570

単位:mg/L

検査項目	採取場所	平成26年度			平成27年度			平成28年度		
		平均	50%値	75%値	平均	50%値	75%値	平均	50%値	75%値
生物化学的酸素要求量 (BOD)	第1施設 し尿計量槽	5,700	5,700	6,300	6,100	6,200	6,500	6,600	5,500	7,100
	第2施設 し尿計量槽	5,200	5,000	5,700	5,300	5,200	6,100	5,900	5,800	6,800
浮遊物質 量 (SS)	第1施設 し尿計量槽	4,800	5,000	5,700	6,300	6,000	7,700	8,400	6,000	9,000
	第2施設 し尿計量槽	4,800	4,800	5,100	5,600	5,300	7,000	6,600	5,600	6,900
塩化物イオン濃度 (Cl ⁻)	第1施設 し尿計量槽	590	590	620	600	580	630	550	560	570
	第2施設 し尿計量槽	580	610	630	550	570	610	530	530	570