

建築機械設備リスト(案)(1/2)

【処理棟：処理部】

室 名	空 調		換 気			給 湯		ガス	衛 生	備 考
	暖房	冷房	回数 m ³ /m ³ h	容量	種別	負荷	器具	器具	器具(手洗)	
受 入 室 受 入 前 室 受 入 後 室					1or3		○		○(水栓)	脱臭
前 処 理 設 備 室					1		○		○	脱臭
資 源 化 設 備 室					1		○		○	
ポ ン プ 室					1		○		○	部分脱臭
ブ ロ ヲ 室					1					
フ ァ ン 室					1					
ホ ッ パ 室					1		○		○(水栓)	脱臭
脱 臭 装 置 室					1		○		○	脱臭
薬 品 庫					3					
水 槽 上 部 室					1		○		○	
工 作 室					1		○		○	
工具・部品格納庫					3					
倉 庫					3					
便 所					3		○		○	
前 室					2					
階 段 下					1or2					

）上記のほか、適所に手洗い（水石鹸付）アイウォッシャー、水栓等を設けること。

）薬品庫および薬品タンク周りには、緊急シャワー設備等を設けること。

【処理棟：管理部】

室 名	空 調		換 気			給 湯		ガス	衛 生	備 考
	暖房	冷房	回数 m ³ /m ³ h	容量	種別	負荷	器具	器具	器具(手洗)	
中 央 監 視 室	○	○			1					
会 議 室	○	○			1					
水 質 試 験 室	○	○			1		○	○	○	流し台
各 種 監 視 室	○	○			1					
作 業 員 控 室	○	○			2		○		○	流し台
電 気 室		○			1					
倉 庫					3					
更 衣 室					1					
浴 室					3		○			
脱 洗 衣 室					1		○		○	
湯 沸 室					3		○	○	○	流し台
便 所					3		○		○	
廊 下 風 除 室	○	○			1					

備考：居室関係は全熱交換形換気を基本とする。

建築機械設備リスト(案)(2/2)

【処理棟：処理部】

室 名	照 明		電話	テレビ	放送	ｺﾝﾍﾟﾝﾄ	時計	備 考
	単位負荷	器具	器具	設備	器具	器具	器具	
受 入 室 受 入 前 室 受 入 後 室	250	○	○		○	○	○	
前 処 理 設 備 室	250	○	○		○	○		
資 源 化 設 備 室	250	○			○	○		
ポ ン プ 室	250	○	○		○	○	○	
ブ ロ ｯ 室	250	○				○		
フ ァ ン 室	250	○				○		
ホ ッ パ 室	250	○				○		
脱 臭 装 置 室	250	○			○	○		
薬 品 庫	250	○			○	○		
水 槽 上 部 室	250	○	○		○	○		
工 作 室	250	○			○	○	○	
工具・部品格納庫	250	○				○		
倉 庫	250	○				○		
便 所	200	○				○		
前 室	250	○			○	○		
階 段 廊	200	○				○		

【処理棟：管理部】

室 名	照 明		電話	テレビ	放送	ｺﾝﾍﾟﾝﾄ	時計	備 考
	単位負荷	器具	器具	設備	器具	器具	器具	
中 央 監 視 室 事 務 室	700	○	○		○	○	○	
会 議 室	500	○	○	○	○	○	○	
水 質 試 験 室	700	○	○		○	○	○	
各 種 監 視 室	500	○	○		○	○	○	
作 業 員 控 室	500	○	○	○	○	○	○	
電 気 室	300	○	○		○	○	○	
倉 庫 書 庫	200	○				○		
更 衣 室	200	○				○		
シャワーブース	200	○						
脱 衣 室 洗 濯 室	200	○				○	○	
湯 沸 室	200	○				○		
便 所	200	○				○		
階 段	200	○				○		
玄 関 ホ ー ル 風 除 室	300	○				○	○	
廊 下 階	200	○			○	○		