一般廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却施設】

令和　6　年度

1．処分した一般廃棄物の種類及び数量

［規４条の５の２第１号イ、規４条の７第２号イ］

種類		(単位)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	合計
一般廃棄物	燃やせるもの（家庭系）	(t／月)	3,284.79	3,037.19	2,616.21	3,032.77	3,130.74	2,789.38	2,972.68	2,813.31	2,741.38	2,268.04	1,774.25	2,506.28	32,967.02
	燃やせるもの（事業系）	(t／月)	1,528.37	1,529.66	1,397.37	1,785.83	1,581.16	1,497.40	1,567.42	1,386.44	1,460.50	1,273.61	1,081.51	1,388.35	17,477.62
	可燃物	(t／月)	196.97	204.75	170.44	176.66	159.43	162.00	196.31	82.96	214.91	166.30	57.37	138.71	1,926.81
	助燃剤	(t／月)	225.70	241.21	227.55	201.57	149.37	165.46	184.95	185.66	199.34	129.71	110.73	188.68	2,209.93
		(t／月)													0.00
	合計	(t／月)	5,235.83	5,012.81	4,411.57	5,196.83	5,020.70	4,614.24	4,921.36	4,468.37	4,616.13	3,837.66	3,023.86	4,222.02	54,581.38

2．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置（連続測定記録）

［規４条の５の２第１号ロ、規４条の７第２号イ］

項目	燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度
測定位置	別紙　採取地点　参照
測定結果が得られた日 測定結果	連続測定記録についてはインターネットで公表することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。

3．ばいじん除去の実施状況

［規４条の５の２第１号ハ、規４条の７第１号ハ］

実施年月日	実施場所	
5月21日～5月25日	3号炉	ガス冷却室、減温塔
6月14日～6月18日	1号炉	ガス冷却室、減温塔
7月19日～7月23日	2号炉	ガス冷却室、減温塔
9月9日～9月13日	3号炉	ガス冷却室、減温塔
10月7日～10月11日	1号炉	ガス冷却室、減温塔
11月8日～11月12日	2号炉	ガス冷却室、減温塔
1月10日～1月14日	3号炉	ガス冷却室、減温塔、ろ過式集じん器
2月4日～2月8日	1号炉	ガス冷却室、減温塔、ろ過式集じん器
3月3日～3月7日	2号炉	ガス冷却室、減温塔、ろ過式集じん器

4．排ガスの分析結果（年に１回以上又は６カ月に１回以上）

［規４条の５の２第１号ニ、規４条の７第１号ニ］

採取位置			別紙　採取地点　参照														
採取年月日			7月3日	9月4日	10月3日	1月8日	3月5日	5月15日	7月3日	10月2日	11月6日	1月8日	5月15日	9月4日	10月2日	11月6日	3月5日
測定結果の得られた日			7月29日	10月10日	11月7日	2月7日	3月19日	6月27日	7月29日	11月7日	12月20日	2月7日	6月27日	10月10日	11月7日	12月20日	3月19日
測定項目	単位	基準値	１号炉					２号炉					３号炉				
年に１回以上																	
ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	5			0.039					0.017					0.018		
６カ月に１回以上																	
ばいじん	g/m³N	0.15	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001
硫黄酸化物（K値）	―	17.5	0.10	0.058		<0.013	0.021	0.12	0.061		0.067	0.017	0.13	0.036		0.037	0.045
窒素酸化物	ppm	250	150	150		110	150	190	110		160	150	170	150		170	140
塩化水素	mg/m³N	700	130	66		<5.2	25	160	78		120	7.8	150	55		130	65

※　排出基準値は大気汚染防止法に定める基準値