一般廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却施設】

令和　7　年度

1．処分した一般廃棄物の種類及び数量　［規４条の５の２第１号イ、規４条の７第２号イ］

種類		(単位)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	合計
一般廃棄物	燃やせるもの（家庭系）	(t／月)	2,953.13												2,953.13
	燃やせるもの（事業系）	(t／月)	1,461.12												1,461.12
	可燃物	(t／月)	198.11												198.11
	助燃剤	(t／月)	224.26												224.26
		(t／月)													0.00
	合計	(t／月)	4,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836.62

2．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置（連続測定記録）　［規４条の５の２第１号ロ、規４条の７第２号イ］

項目	燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度
測定位置	別紙　採取地点　参照
測定結果が得られた日 測定結果	連続測定記録についてはインターネットで公表することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。

3．ばいじん除去の実施状況　［規４条の５の２第１号ハ、規４条の７第１号ハ］

実施年月日	実施場所

4．排ガスの分析結果（年に１回以上又は６カ月に１回以上）　［規４条の５の２第１号ニ、規４条の７第１号ニ］

採取位置			別紙　採取地点　参照															
採取年月日																		
測定結果の得られた日																		
測定項目	単位	基準値	１号炉					２号炉					３号炉					
年に１回以上																		
ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	5																
６カ月に１回以上																		
ばいじん	g/m³N	0.15																
硫黄酸化物（K値）	―	17.5																
窒素酸化物	ppm	250																
塩化水素	mg/m³N	700																

※　排出基準値は大気汚染防止法に定める基準値